



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО

29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 а,
тел. (0382) 78-78-59, факс (0382) 78-78-58,
ЄДРПОУ 22767506, ІПН 227675022258
IBAN UA 833157840000026007303882829
в філії ХОУ АТ «Ощадбанк»

Міненерго України

від 20.01.2021 № 2021-0513-226
на № 26/1.5-25.1-532 від 16.01.2021 року

Про направлення Річного звіту
з питань пожежної та техногенної
безпеки за 2020 рік

На виконання вимог листа Міненерго України від 16.01.2021 року №26/1.5-25.1-532
направляємо на Вашу адресу **Річний звіт з питань пожежної та техногенної безпеки АТ
“Хмельницькобленерго” за 2020 рік.**

Вимоги Міненерго України знаходяться на постійному контролі керівництва
Товариства.

Додаток: на 55 арк.

**Директор з управління персоналом
та юридичних питань
(уповноважений член дирекції)**

А.О. Пилипенко



РІЧНИЙ ЗВІТ
про стан реалізації АТ «Хмельницькобленерго» вимог
положень Кодексу цивільного захисту України та
виконання вимог нормативно-правових актів у сфері
пожежної безпеки у 2020 році

РОЗДІЛ II

Інформація

про стан реалізації АТ «Хмельницькобленерго» вимог положень Кодексу цивільного захисту України та виконання вимог нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у 2020 році

Інформація, що характеризує стан виконання завдань і вирішення проблемних питань у сфері пожежної безпеки на об'єктах, виконання Плану основних організаційно-технічних заходів з пожежної безпеки на підприємстві за 2020 рік (у відповідності до наказу Міненерговугілля України від 13.12.2019 №518).

На виконання вимог наказів Міністерства енергетики України «Про затвердження Галузевих планів основних заходів цивільного захисту та пожежної безпеки у паливно-енергетичному комплексі Міненерговугілля України на 2020 рік» по Товариству на протязі 2020 року видано ряд розпорядчих документів направлених на недопущення загрози життю і здоров'ю працівників Товариства внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з виникненням пожеж, а саме: "План основних організаційно-технічних заходів з питань пожежної безпеки АТ «Хмельницькобленерго»" на 2020 рік", затверджений наказом від 23.12.2019 року №924, "План-заходів з підготовки об'єктів АТ «Хмельницькобленерго»" до роботи у весняно-літній період 2020 року, затверджений наказом від 19.03.2020 року № 175, «План організації забезпечення належного санітарного порядку на територіях підрозділів Товариства у 2020 році», затверджений наказом від 02.03.2020 №156, розпорядження від 02.09.2020 року №282 "Про посилення пожежної безпеки на об'єктах в ОЗП 2020/2021 року ", розпорядження від 19.11.2020 року №360 "Про посилення пожежної безпеки електроустановок", протоколи засідання пожежно-технічної комісії АТ «Хмельницькобленерго» від 14.05.2020 року, 13.07.2020 року, 21.09.2020 року та 06.12.2020 року у яких проаналізований стан виконання протипожежних заходів на підвідомчих об'єктах та визначені шляхи усунення недоліків протягом 2020 року.

Заходи передбачені наказами та вказівками Міненерго України за напрямком пожежної безпеки за 12 місяців 2020 року виконано у повному обсязі. Здійснювався моніторинг виконання листів та вказівок ГУ ДСНС, ОДА, надавалась відповідні звітність та інформаційне забезпечення. Працівниками департаменту цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства прийнято участь в засіданнях комісії ТЕБ та НС ОДА, інших заходах, які проводились управлінням цивільного захисту ОДА.

На виконання наказу Міністерства енергетики України від 11.12.2018 №627 визначено дієвий правовий механізм виконання ст. 93 Кодексу ЦЗ України, якою передбачаються грошові відрахування в обсязі 0,5% від щорічного валового доходу підприємства на розвиток і удосконалення цивільного захисту та пожежної безпеки.

Виконання заходів визначених Планом основних організаційно-технічних заходів з пожежної безпеки на підприємстві за 2020 рік

На виконання вимог статей 20 та 55 Кодексу цивільного захисту України, в Товаристві створено департамент цивільного захисту, пожежної безпеки та екології, у складі 9 чоловік, який підпорядкований безпосередньо генеральному директору АТ «Хмельницькобленерго».

Розроблені, переглянуті та затверджені Положення про департамент цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства, Положення про відділ цивільного захисту та відділ пожежної безпеки і екології, а також посадові інструкції їх працівників.

На виконання листів Міністерства енергетики України «Про виконання заходів підприємствами ПЕК у весняно-літній період», виконання плану основних заходів з посилення пожежної безпеки об'єктів ПЕК у 2020 році, з метою забезпечення безумовного виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, посилення протипожежного стану, запобігання пошкодження обладнання та виникнення випадків пожеж на підвідомчих об'єктах, департаментом цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства, відповідно до покладених завдань, на основі аналізу роботи підрозділів за минулий період, розроблено та запропоновано до виконання комплекс заходів, спрямованих на підвищення протипожежного стану об'єктів Товариства у весняно-літній та осінньо-зимовий період 2020/2021 років. За результатами проведеного аналізу, відповідними підрозділами Товариства включено у плани закупівель товарів, робіт і послуг та фінансовий план 2021 року придбання обладнання і матеріалів для виконання інвестиційної програми, планів капітальних ремонтів, технічного обслуговування систем протипожежного захисту, капітального будівництва з метою неухильного дотримання вимог пожежної безпеки.

На виконання вимог Галузових планів основних заходів цивільного захисту та пожежної безпеки у паливно-енергетичному комплексі Міністерства енергетики України на 2020 рік», Плану основних організаційно-технічних заходів з питань пожежної безпеки по АТ «Хмельницькобленерго» на 2020 рік, по Товариству введено в дію Перелік виробництв, цехів, дільниць, на яких вогневі роботи повинні проводитись відповідно до вимог «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах, по підрозділах видані розпорядження про призначення відповідальних за проведення вогневих

робіт. Відповідальність за розробку і реалізацію заходів щодо забезпечення безпеки при організації і проведенні вогневих робіт на об'єктах покладено на керівників цих об'єктів або уповноважених ними осіб, відповідно до діючих нормативних актів з пожежної безпеки.

У 2020 році, департаментом цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства, станом на 01.01.2021 року здійснено 85 перевірок стану цивільного захисту, пожежної та екологічної безпеки. За результатами перевірки видані приписи з усунення виявлених порушень та звіти з рекомендаціями щодо поліпшення функціонування системи управління пожежною та техногенно-екологічною безпекою підрозділів. На основі виявлених порушень по Товариству розроблений та затверджений «Перелік необхідних витрат з планування заходів цивільного та протипожежного захисту підвідомчих об'єктів Товариства на 2021 рік, спрямованих на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, у тому числі пожеж, а також здійснений аналіз виконання приписів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. (додаток №5, таблиці 1,2).

З початку 2020 року Державною службою з надзвичайних ситуацій було здійснено 3 позапланових перевірки стану цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. За результатами перевірок зауважень не виявлено.

По Товариству, із зареєстрованих у 2019 році, 12 перевірок відокремлених підрозділів Товариства (ВПТ) ДСНС України в Хмельницькій області, із запропонованих до виконання 9-х пунктів (технічного характеру), станом на 01.01.2021 року, виконано 9 в повному обсязі.

За результатами перевірок 2019 року, проаналізовано стан забезпечення пожежної та техногенної безпеки у ВПТ:

В Департаменті ВЕМ планова перевірка була здійснена з 28 березня по 01 квітня 2019 року, за результатом перевірки видано припис від 01 квітня 2019 р., № 53 (5 пунктів).

В Ізяславському РЕМ планова перевірка була здійснена з 27 березня по 29 березня 2019 року, за результатом перевірки видано припис від 29 березня 2019 р., № 30 (2 пункти).

В Меджибізькому ЦЦР планова перевірка була здійснена з 26 березня по 01 квітня 2019 року, за результатом перевірки видано припис від 11 квітня 2019 р., № 8 (1 пункт).

За результатами перевірок в Хмельницьких МРЕМ та РЕМ, дирекції управління Товариства, дирекції соціальної сфери (ДНЗ, Гуртожиток, їдальня) зауваження відсутні, приписи не видавались. По НЛК припис від 20.11.2019 №99 (1 пункт). По Товариству розроблено "Графік поточного ремонту і технічного обслуговування систем протипожежного захисту на 2021 рік".

З метою забезпечення виконання протипожежних заходів передбачених приписами Державної служби України з надзвичайних ситуацій по Товариству,

зобов'язано керівників ВПТ, щокварталу звітувати про виконання заходів запропонованих працівниками ДСНС.

По Товариству наявне розпорядження «Про виконання приписів та постанов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій», яким зобов'язано всіх керівників підрозділів, при надходженні актів та приписів за результатами перевірок протипожежного стану об'єктів проводити :

- їх реєстрацію у журналі;
- розробку заходів щодо їх виконання та включення заходів в плани робіт відповідного підрозділу;
- контроль за їх виконанням у встановлені терміни.

Складений та затверджений наказом по Товариству спільний графік аудитів підрозділів Товариства на 2021 рік. Доведений до підрозділів перелік питань, які перевіряються органами контролю у 2021 році, з питань цивільного захисту, пожежної та техногенно - екологічної безпеки.

Станом на 01.01.2021 рік, оповіщення персоналу про пожежу здійснюється технічними засобами сповіщень. Перевірено технічний стан систем об'єктів Товариства підключених до пунктів цілодобового спостереження. (Додаток №3 таб.1, таб.2).

Службою електролабораторних досліджень та пожежної автоматики (СЕЛД та ПА Товариства) здійснені регламентні роботи з технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту автоматичних установок пожежної сигналізації, відповідно до плану-графіку ТО УПС на 2020 рік.

Монтаж, технічне обслуговування та планово попереджувальний ремонт АУПС виконується відповідно до переоформленої у 2014 році ліцензії серії АЕ № 522772 від 13.10.2014 року, виданої АТ «Хмельницькобленерго» на необмежений термін, спеціально навченими працівниками з числа персоналу Товариства, які пройшли навчання і мають свідоцтва відповідного зразку щодо надання дозволу з виконання робіт.

На виконання заходів підготовки об'єктів до ОЗП 2020/2021 років та Комплексного плану організаційно - технічних заходів з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної – екологічної безпеки на 2020 рік, на об'єктах Товариства, відповідальними за електрогосподарство підрозділів, перевірений технічний стан, з відміткою в журналі, змонтованих в ГРЩ, новітніх автономних систем пожежегасіння локального застосування «Імпульс М100» та «Пірокорд».

У 2020 році, на 6 об'єктах захищених системами протипожежного захисту, проведено модернізацію обладнання, що вичерпало свій ресурс, згідно затвердженого по Товариству «Графіку поточного ремонту і технічного обслуговування СПЗ по АТ «Хмельницькобленерго» у 2020 році».

Здійснені заходи щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та персоналу Товариства. Налагоджено прямий зв'язок між диспетчерською службою

Товариства та Кризовим центром ОДА і оперативно-координаційним центром ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

На виконання ст.57 Кодексу цивільного захисту України для підготовки декларацій про початок експлуатації об'єктів нерухомості, на об'єктах Товариства проведена робота з проведення обстеження та підготовки експертних висновків з оцінки протипожежного стану об'єктів. Станом на 1.01.2021 року, об'єкти Товариства отримали зареєстровані декларації на право вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності на об'єктах нерухомості за декларативним принципом.

На виконання наказу МВС України за №696 від 15.06.2015 року «Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», «Заходів з цивільного захисту, пожежної та техногенно – екологічної безпеки спрямованих на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру по АТ «Хмельницькобленерго» на 2020 рік», протягом квітня-травня та вересня - жовтня 2020 року, 1 ДПРЗ ДСНС України у Хмельницькій області, здійснено випробування мереж протипожежного водопостачання підрозділів, із складанням відповідних актів готовності на відповідність нормативним вимогам(нормам) та готовності до експлуатації у ОЗП 2020/2021 років. Підрозділами отримано, від представників пожежно-рятувального підрозділу ДСНС України, акти перевірки водопровідної мережі на водовіддачу.

Станом на 01.01.2021 року, перевірено та приведено у готовність до використання зовнішнє та внутрішнє протипожежне водопостачання усіх підрозділів (Додаток №9 таблиця 1).

У 2020 році, на об'єктах Товариства, проведено перевірки (огляд) пристроїв від розрядів блискавки та складений графік їх огляду (ремонту) на 2021 рік.

На виконання вимог НАПБ А.01.001-14, на об'єктах Товариства на протязі 2020 року встановлено 8 протипожежних дверей, воріт, люків з нормованою межею вогнестійкості EI 30 та захисту ними отворів у протипожежних перегородках (електрощитових, архівів, виходів на горища). Старосинявським цехом централізованого ремонту АТ «Хмельницькобленерго» (ліцензія серії АЕ № 522772 від 13.10.2014 року, виданої АТ «Хмельницькобленерго» на необмежений термін), згідно «Плану комплексних заходів по вогнезахисному просоченню елементів дерев'яних конструкцій АТ «Хмельницькобленерго» на 2020 рік», проведена робота з вогнезахисту дерев'яних конструкцій всіх горищ будівель та споруд ВПТ вогнебіозахистом ЕКОСЕПТ 450-1, термін експлуатації якого становить 3 роки, площею 18244 м2 на 65 об'єктах (Додаток №8, таблиця 1).

Щомісячно, здійснюється контроль щодо діяльності та роботи пожежно-технічних комісій ВПТ. У Товаристві створено 26 пожежно-технічних комісій. У підрозділах складені щоквартальні акти про здійснення пожежно - технічних

обстежень, та вжиті заходи щодо усунення виявлених порушень. Розроблено та затверджено наказом по Товариству від 23.11.2020 року №1107 план роботи ПТК на 2021 рік. План роботи комісії на 2020 рік виконано у повному обсязі. (Додаток №2, таблиця1).

У підрозділах уточнені склади добровільних пожежних. Чисельність об'єктових пожежних, в цілому по Товариству, складає 180 чоловік. Функціонування добровільних пожежних здійснюється відповідно до Кодексу та Постанови КМУ від 17 липня 2013 р. № 564. Розроблені та погоджені з територіальним органом ДСНС у Хмельницькій області «Положення про добровільну пожежну охорону АТ «Хмельницькобленерго» та Програма підготовки членів ДП. Укладений договір обов'язкового особистого страхування членів добровільних пожежних дружин, терміном дії договору до 02 березня 2021 року. Департаментом цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства надано практичну та методичну допомогу у діяльності створених по підрозділах такого роду громадських формувань. Розроблено та затверджено наказом по Товариству від 23.11.2020 № 1108 план роботи ДП на 2021 рік. (Додаток №2, таблиця 2).

У 2020 році проведено інвентаризацію наявних первинних засобів пожегасіння по підрозділах Товариства. Станом на 01.01.2021 року, в Товаристві налічується 2732 вогнегасника. (Додаток №4, таблиця 2).

У 2020 році придбано та укомплектовано, взамін вибракуваних та знятих із експлуатації, відповідно до заявок підрозділів Товариства, первинними засобами гасіння пожеж, у тому числі вогнегасниками, в кількості 282 одиниць, із них 209 вогнегасників.

Усі вогнегасники, термін діагностування у яких вийшов, пройшли обслуговування на спеціалізованому підприємстві, згідно укладеного на 2020-2021 рік договору та готові до використання за призначенням. В 2020 році укладений та підписаний, з спеціалізованим підприємством, договір на продовження виконання робіт з технічного обслуговування вогнегасників (договір № 02/04-/20 від 08.04.2020 р).

Відповідно до ДСТУ 6309:2007, НАПБ А.01.001-14 для усіх підрозділів Товариства виготовлено, у тому числі силами самих працівників Департаменту цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства, знаки та журнали з питань пожежної безпеки та цивільного захисту.

У підрозділах переглянуті інструкції про встановлення протипожежного режиму, стосовно порядку проведення вогневих робіт, порядку відключення електрообладнання у разі пожежі, дій працівників у надзвичайних ситуаціях.

Протягом 2020 року, неодноразово проведено роботи з:

- прибирання та вивезення за територію об'єктів накопиченого сміття, сухої трави і листя;
- благоустрою територій та ліквідації стихійних сміттєзвалищ;

- очищення горищ будівель, приміщень електрощитових та підвалів від меблів, матеріалів, устаткування, легкозаймистих, горючих матеріалів та інших предметів, не передбачених технологією виробництва, тощо.

У 2020 році, проведені наради з відповідальними за протипожежний стан об'єктів Товариства, на яких розглядались питання:

1. Виконання заходів із запобігання пожежам.
2. Аналізу пожеж по ПЕК .
3. Моніторингу стану виконання заходів, передбачених приписами ДСНС.
4. Організації планувальних заходів з виконання заходів передбачених «Комплексними планами підрозділів з питань цивільного захисту до кінця 2020 року».
5. Підготовки підрозділів до перевірки органом сертифікації у 2020 року.
6. Приведення підрозділів до нормативних вимог. Огляд змін введених в дію у 2020 році нормативних актів.

Протягом 2020 року, відбулося чотири засідання комісії ПТК Товариства, на яких розглядались питання стану пожежної безпеки на енергооб'єктах, розроблялись заходи щодо покращення роботи за даним напрямком.

Розроблений та затверджений «Поточний план заходів спрямований на зменшення негативних екологічних наслідків та виникнення пожеж на об'єктах Товариства у 2020 році».

Здійснений комплекс заходів у пожежонебезпечні періоди 2020/2021 роки, а саме :

- складені акти про здійснення пожежно - технічних обстежень;
- переглянуті, з урахуванням їх пожежної небезпеки накази (інструкції) про встановлення відповідного протипожежного режиму та інструкції про заходи пожежної безпеки приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій, офісів, електрощитових, тощо);
- перевірені місця зберігання пожежонебезпечних речовин, матеріалів та вжиті заходи для усунення виявлених порушень, де вони мали місце;
- відповідними наказами та інструкціями категорично заборонено спалювання відходів та використання відкритого вогню без оформлених на те дозвільних документів;
- проведені позапланові інструктажі та навчання з пожежно-технічного мінімуму з працівниками, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;
- визначені обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, переглянуті накази про призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту;

- розроблені(переглянуті) і вивішені на видних місцях плани (схеми), знаки та інструкції з евакуації людей на випадок пожежі, порядок (система) оповіщення людей про пожежу, з якими ознайомлені всі працівники;
- встановлені таблички із зазначенням порядку виклику пожежної охорони, знаки місць заборони стоянки транспорту та схеми територій з нанесеними на них місць розміщення протипожежного водопостачання;
- виготовлені та вивішені таблички на всіх будівлях та приміщеннях виробничого, складського призначення і лабораторій з визначеною для них категорією щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також класу зони;
- електропроводи та кабелі перевірені на опір ізоляції та струми короткого замикання;
- для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо) розроблена інструкція, у якій визначені їхні обов'язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації, а також визначено, хто з посадових осіб адміністрації має бути викликаний в нічний час у разі пожежі;
- для забезпечення безпеки під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд здійснено випробування на групу горючості та розповсюдження полум'я, матеріалів, якими оздоблені стіни та стелі на евакуаційних шляхах і виходах, з їх відповідності вимогам норм;
- для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку, відповідно до вимог та норм, виготовлено та встановлено, біля масло наповненого обладнання підстанцій, ящики з піском.

Заходи передбачені наказами та вказівками Міненерговугілля України за напрямком пожежної безпеки на 2020 рік виконано у повному обсязі. Здійснювався моніторинг виконання листів та вказівок ГУ ДСНС, ОДА, надавалась відповідна звітність та інформаційне забезпечення. Працівниками департаменту цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства прийнято участь в засіданнях комісії ТЕБ та НС ОДА, інших заходах, які проводились управлінням цивільного захисту ОДА.

Відомості про пожежі та їх наслідки на об'єктах

Станом на 01.01.2021 року, в Товаристві пожеж та загорянь не зареєстровано. (Додаток таблиця 1, таблиця 2).

У Товаристві, запроваджено постійний моніторинг, з негайним інформуванням чергового сектору Міненерго про випадки низових та верхових пожеж на об'єктах Товариства. З метою уніфікації збору інформації про пожежі та їх наслідки, щомісячно забезпечено збір від ВПТ та подання звіту «Про пожежі та їх наслідки» в Міненерго України. Для обліку та аналізу пожеж, які сталися на об'єктах Товариства заведений журнал первинного обліку пожеж.

З метою оперативного реагування на пожежі, Товариством налагоджено належну взаємодію з усіма силами цивільного захисту Хмельницької області. Для цього, розроблені та погоджені: «План дій (реагування) АТ «Хмельницькобленерго» при виникненні надзвичайних ситуацій», «Порядок взаємодії ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації з АТ «Хмельницькобленерго» при виникненні надзвичайних ситуацій пов'язаних з відключенням об'єктів електричних мереж, порушенням електропостачання населених пунктів і об'єктів життєзабезпечення населення області».

Організація навчання працюючих та населення діям під час пожеж, на об'єктах

Підготовка керівного складу цивільного захисту Товариства та її органів управління проводиться на штабних об'єктових тренуваннях, комплексних об'єктових тренуваннях (навчаннях), в навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Хмельницької області. На протязі 2020 року підприємством «Безпека В.С.Е.», проведено навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки керівників та спеціалістів Товариства, обов'язки яких пов'язані із організацією та забезпеченням пожежної безпеки в підрозділах Товариства. До навчання залучалось 120 чол.

Систематично, проводяться спільні навчання з підрозділами ГУ ДСНС України у Хмельницькій області щодо відпрацювання взаємодії по ліквідації різного виду надзвичайних ситуацій.

В усіх підрозділах Товариства, розроблені та узгоджені в установленому Інструкцією порядку з місцевими органами аварійно-рятувальних служб ГУ ДСНС України у Хмельницькій області річні графіки і тематика протипожежних тренувань. Тренування проведені в термін, із запланованими на 2020 рік, графіками. (додаток №7, таблиця2).

Працівники Товариства, визначені відповідним Переліком, проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у відповідності до вимог «Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенно- екологічної безпеки АТ «Хмельницькобленерго», розробленого та погодженого з ГУ ДСНС України у Хмельницькій області. На підприємстві діє НКК у відповідності до зареєстрованої Декларації відповідності МТБ роботодавця з навчання з питань охорони праці працівників. (Додаток №7, таблиця 1).

Наявні затверджені та погоджені:

- Програма спеціального навчання для робітників, задіяних на роботах з підвищеною пожежною небезпекою погоджена ГУ ДСНС України у Хмельницькій області;
- Програма підготовки членів ДП;
- Програма вступного інструктажу з пожежної безпеки.

При проведенні навчання використовується навчально – методична база :

- на базі НКК та НЛК;
- кабінет з ОП та навчальний майданчик;
- в ВПТ куточки з ОП та навчальні майданчики(полігони).

Проведено заходи щодо підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення підрозділів Товариства у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки. У підрозділах встановлено та оновлено 30 сучасних інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту та пожежної безпеки у відповідності до вимог Постанови КМУ від 26.06.2014р. №444. Придбано відповідні наглядові плакати з цивільного захисту та пожежної безпеки. На навчальних полігонах відокремлених підрозділів Товариства облаштовані учбові місця для відпрацювання практичних навиків щодо ліквідації надзвичайних ситуацій персоналом (протвіні для гасіння пожеж, макети ПЛ та ПС, тощо).

У Товаристві, розроблені (переглянуті) та затверджені наказом відповідні Методики щодо порядку виконання протипожежних робіт та «План виконання робіт протипожежного призначення по АТ «Хмельницькобленерго» на 2020 рік.

Службою електролабораторних досліджень та пожежної автоматики Товариства ведеться облік наявності СПЗ, тип встановленого обладнання, станцій, сповіщувачів та з якого часу вони експлуатуються, перелік відповідальних за експлуатацію посадових осіб.

Регламентні роботи з технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту автоматичних установок пожежної сигналізації, станом на 1.01.2021 року, виконані відповідно Регламенту робіт № 03-10-РП-01-2018.

Профілактичні огляди і ППР електромереж, виконані відповідно до план – графіків на 2020 рік.

Ужито заходів (подана заявка та визначено об'єм фінансування) щодо придбання у 2021 році та забезпечення підрозділів Товариства, введеними в дію нормативними актами у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту.

Перелік основних (капітальних) протипожежних заходів, які було виконано за 12 місяців 2020 року із зазначенням суми коштів витрачених на виконання кожного заходу:

№ п/п	Найменування робіт, заходів	Сума коштів витрачених на виконання заходів, грн
1.	Обладнання об'єктів системами протипожежного захисту (АУПС, АСПГ, СПГа, СПТС)	348000,00
2.	Придбання вогнегасників.	97011,00
3.	Технічне обслуговування вогнегасників	162000,00
4.	Випробування зовнішнього та внутрішнього протипожежного водогону та їх ремонт.	261067,00
5.	Обладнання куточків Навчально – методичних класів з питань пожежної безпеки.	9000,00
6.	Просочування дерев'яних конструкцій будівель вогнезахисним розчином.	1624768,00
7.	Приведення силової та освітлювальних мереж до вимог ПУЕ електромереж та електроустановок. Заміна люмінесцентних ламп. Проведення замірів опору ізоляції.	373140,00
8.	Приведення до вимог Правил масло приймальних пристроїв, масло відводів, протипожежних ущільнень на П/СТ. Впровадження біотехнологій.	998760,00
9.	Поновлення знаків та написів пожежної безпеки, журналів	40744,00
10.	Навчання працівників правилам пожежної безпеки: Сторонніх організаціях України	30000,00
11.	Висвітлення питань техногенно – екологічного характеру тощо в ЗМІ	120000,00
12.	Встановлення камер спостереження задля попередження неправомірних дій, у тому числі дій пов'язаних з підпалами	91000,00



13.	Моніторинг цілодобового спостереження за протипожежним станом СПЗ виведених на пульти ПО	221640,00
14.	Обладнання будівель блискавко захистом та їх ремонт	-
15.	Функціонування ДПД та їх страхування	62856,00
16.	Оцінка протипожежного стану об'єкту та Інспектування систем п/п захисту	50000,00
17.	Встановлення протипожежних дверей	48000,00
18.	Обслуговування ПНО ДАРС	36000,00
19.	Придбання пожежного інструменту	20355,00
20.	Виконання заходів з цивільного захисту та техногенно – екологічної безпеки: - заходи цивільного захисту (ремонт ПРУ, придбання ЗІЗ тощо). - виконання заходів техногенно - екологічної безпеки (програм охорони довкілля)	12680562,00
Всього по розділу 17 274 903,0 грн. при плані 2 778,96 грн.		

По Товариству проаналізовано стан протипожежного захисту об'єктів, на основі якого, розроблено та затверджено Заходи на реалізацію питань пожежної та техногенної безпеки у 2021 році та Комплексний план організаційно - технічних заходів з цих питань на 2021 рік на суму 2 597,00 тис. гривен. (копія плану додається).

Інформація щодо витрат на ремонт, модернізацію обладнання, які проводились з метою підвищення рівня пожежної безпеки

З метою належної підготовки енергогосподарства АТ «Хмельницькобленерго» до роботи (дій) в осінньо-зимовий період 2020/2021 років, забезпечення споживачів області якісною електричною енергією в необхідних обсягах, запобігання технологічним порушенням в роботі електромереж, оперативного усунення наслідків можливих надзвичайних ситуацій, у Товаристві організована та проведено роботу щодо виконання: «Плану заходів щодо підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу Міністерства енергетики до роботи (дій) в осінньо-зимовий період 2020/2021 років»; наказів по Товариству «Про підготовку Товариства до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років», яким затверджено основні заходи по підготовці енергогосподарства АТ «Хмельницькобленерго» до роботи в ОЗП 2020/2021 рр. та «Про затвердження заходів сталого функціонування АТ «Хмельницькобленерго» в умовах

надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2020/2021 років. Усі заходи, які були передбачені у вищезазначених розпорядчих документах виконані у повному обсязі.

Для виконання аварійно-відновлювальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій залучаються:

- аварійно-ремонтні бригади – **135/883 чол.**;
- оперативно-виїзні бригади – **121/242 чол.**

В системі електромереж Товариства функціонує:

- ПС 110 кВ – **71**шт., потужністю – **1385,6** МВА;
- ПС 35 кВ – **104** шт., потужністю – **411,8** МВА;
- ПС 10/0,4 кВ – **7530** шт., потужністю – **1612,0** МВА.

Довжина ліній електропередач:

- ПЛ 110 кВ – **1561,9** км.;
- ПЛ 35 кВ – **1768,0** км.;
- ПЛ 10 кВ – **12688,8** км.;
- ПЛ 0,4 кВ – **17035,4** км.;
- КЛ 10 кВ – **968,9** км.;
- КЛ 0,4 кВ – **663,3** км.

З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій(пожеж), забезпечення зменшення збитків і втрат у разі аварій, в АТ «Хмельницькобленерго» за 11 місяців 2020 року виконано капітальний ремонт устаткування ПС, капітальний ремонт ПЛ 110кВ–ПЛ 0,4кВ, тощо на суму 56.473 млн.грн. (додаток №10).

Робота з організації стану обслуговування об'єктів державними пожежно-рятувальними та аварійно-рятувальними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій

У АТ «Хмельницькобленерго» є в наявності 6 потенційно-небезпечних об'єкта (газові котельні). Проведено їх ідентифікацію у 2014 та 2016 роках, роблено Паспорта ПНО та Плани локалізації, ліквідації аварійних ситуацій і аварій для об'єктів. На засіданні комісії з питань ТЕБ та НС області ці об'єкти внесено до переліку потенційно-небезпечних об'єктів Хмельницької області (протокол №7 від 18.12.2014 р. та протокол №8 від 22.12.2016 р.).

Відповідно до «Переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами» по АТ «Хмельницькобленерго», об'єктами, які підпадають під дію постанови є:

Територія та будівлі НЛК СП «Яблуневий сад».

Укладено договір на постійне та обов'язкове обслуговування Ярмолинецькою Державною аварійно-рятувальною службою території та будівель санаторію – профілакторію НЛК «Яблуневий сад» с. Жилинці, Ярмолинецького р-ну.

Відомості щодо виконавця послуг: (22 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області у кількості однієї оперативної одиниці, відстань розташування до об'єкта 15 кілометрів).

Територія та будівлі Славутського РЕМ (30 км зона ХАЕС)

Обслуговування ДАРС об'єкту транспортабельна газова котельня Славутського РЕМ (Договір із 18 Державною пожежно-рятувальною частиною ГУ ДСНС України у Хмельницькій області).

Інші територія та будівлі ПНО Товариства:

Договір на постійне та обов'язкове обслуговування державною аварійно-рятувальною службою ПНО (газової котельні) Хмельницького МРЕМ.

Відомості щодо виконавця послуг: (1-й ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області у кількості однієї оперативної одиниці, відстань розташування до об'єкта 2,4 кілометрів).

У Товаристві укладено договір на постійне та обов'язкове обслуговування державною аварійно-рятувальною службою ПНО (газової котельні) Кам'янець - Подільського МРЕМ.

Відомості щодо виконавця послуг: (2-й ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області у кількості однієї оперативної одиниці, відстань розташування до об'єкта 2,8 кілометрів).

Обслуговування ДАРС об'єкту Меджибіжський цех централізованого ремонту (склад зберігання кисневих, пропанбутанових та вуглекислотних балонів) (Договір із 15 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області).

Впровадження новітніх технологій щодо забезпечення пожежної та техногенно-екологічної безпеки

На виконання Плану основних організаційно – технічних заходів з пожежної безпеки, Поточного плану охорони довкілля по Товариству на 2020 рік, з метою мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище нафтових забруднень під трансформаторними підстанціями, у Товаристві реалізована технологія біотехнологічного комплексу робіт ДУКАТм. Технологія процесу біологічної та макробіологічної трансформації небезпечних сполук в безпечні (замість нафтопродуктів (вуглеводнів) утворюються екологічно безпечні органічно-мінеральні речовини (моноолефіни).

У 2020 році, такі технології впроваджено на підстанціях Товариства. Загальна площа комплексу робіт, за укладеним договором, склала 287 м² на 11 об'єктах Товариства.

Наявність спеціалістів з пожежно-профілактичної роботи

Для організації і контролю за виконанням вимог нормативної документації з питань пожежної безпеки, проведення організаційних, технічних заходів, спрямованих на попередження пожеж, зниження шкідливого впливу виробничих факторів на навколишнє середовище, життя і здоров'я працівників, 01.08.2017 року, на виконання вимог ст.20 та ст.55 Кодексу цивільного захисту України, рішенням Дирекції Товариства та за погодженням з Наглядовою Радою, з метою приведення у відповідність організаційно-штатної структури Товариства до вимог Кодексу цивільного захисту України служба цивільного захисту, пожежної безпеки та екології перетворена на департамент цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства, в який входять два відділи з наступними посадами:

Відділ пожежної безпеки та екології

начальник відділу пожежної безпеки та екології;
провідний інженер відділу пожежної безпеки та екології;
провідний інженер відділу пожежної безпеки та екології;
інженер відділу пожежної безпеки та екології

Відділ цивільного захисту

начальник відділу цивільного захисту;
провідний інженер відділу цивільного захисту;
інженер відділу цивільного захисту;
інженер відділу цивільного захисту.

Станом на 01.01.2021 року, у відокремлених структурних підрозділах Товариства налічується 25 посадових осіб, на яких покладені за суміщенням функції контролю за станом цивільного захисту, поновлені накази про призначення відповідальних за пожежну безпеку по ВП, службах, відділах та цехах Товариства (Додаток №6, таблиця 1).

Висвітлення діяльності з пожежної безпеки у засобах масової інформації

У Товаристві організовано роз'яснювальну роботу, із залученням засобів масової інформації. В інформаційно — масовому виданні "Енергія", друкується стаття на протипожежну тематику та цивільний захист, щодо дотримання вимог чинного законодавства з цих питань. Проведено роз'яснювальну роботу з працівниками Товариства через сайт Товариства щодо дотримання правил пожежної безпеки під час відпочинку у святкові та вихідні дні. (копії публікацій додаються).



**Порівняльна таблиця (період 2019 - 2020 рік) з виконання
Плану основних організаційно - технічних заходів з пожежної
безпеки**

п/п	Найменування робіт , заходів	Сума коштів витрачених на виконання заходів у 2019 році, грн	Сума коштів витрачених на виконання заходів у 2020 році, грн	
1.	Обладнання об'єктів системами протипожежного захисту (АУПС, АУПГ) Вивід сигналів на пульти спостереження	203840,0	348000,00	
2.	Придбання вогнегасників	58394,00	97011,00	
3.	Технічне обслуговування вогнегасників	111000,00	162000,00	
4.	Випробування зовнішнього та внутрішнього протипожежного водогону	123043,00	261067,00	
5.	Обладнання куточків з питань пожежної безпеки та Навчально – методичних класів	1700,00	9000,00	
6.	Просочування дерев'яних конструкцій будівель вогнезахисним розчином Випробування зразків вогнезахисної деревини	1 051 437,00	1624768,00	
7.	Приведення силової та освітлювальних мереж до вимог ПУЕ. Проведення замірів опору ізоляції електромереж та електроустановок.	295000,00	373140,00	
8.	Приведення до вимог Правил масло приймальних пристроїв, масло відводів, протипожежних ущільнень на П/СТ	998500,00	998760,00	
9.	Поновлення знаків та написів пожежної безпеки, Придбання друкованої продукції	9874,00	40744,00	
10.	Навчання працівників правилам пожежної безпеки: НМЦЦЗ та БЖД у Хмельницькій області Сторонніх організаціях	45000,00	30000,00	
11.	Висвітлення питань техногенної – екологічного характеру в ЗМІ	16400,00	120000,00	
12.	Встановлення камер спостереження задля попередження неправомірних дій, у тому числі дій пов'язаних з підпалами	225000,00	91000,00	
13.	Моніторинг цілодобового спостереження за станом СПЗ виведених на пульти ПО	193488,00	221640,00	
14.	Обладнання будівель блискавко захистом та їх	21460,00	-	



	ремонт		
15.	Функціонування ДПД та їх страхування	62798,00	62856,00
16.	Оцінка протипожежного стану об'єкту	16000,00 60000,00	50000,00
17.	Встановлення протипожежних дверей	77996,00	48000,00
18.	Ідентифікація ПНО, обслуговування ДАРС	36000,00	36000,00
19.	Придбання пожежного інструменту	1220,00	20355,00
20.	Інші заходи з техногенної безпеки та цивільного захисту	8 664 908,00	12680562,0
ВСЬОГО ЗА РІК:		12271848,98	17274903,0

Інформація щодо проведеної роботи у напрямку відшкодування шкоди заподіяної пожежами.

Юридично - договірним відділом Товариства, опрацьовані норми Цивільного кодексу України (ст.11,15,16,1166), Цивільно-процесуального кодексу України(ст3,4,5,151-153) та здійснені заходи щодо приведення договірних правовідносин найму житлових приміщень, що належать Товариству або перебувають в його оперативному управлінні, до вимог норм правових актів. Юридично - договірним відділом Товариства підготовлений типовий договір найму житла, комісіями здійснено обстеження житла, що здається в оренду та усунуто порушення, які могли стати причиною виникнення пожежі.

Аналіз обсягів витрат досягнення цілей структурними підрозділами Товариства, в період з 07.01.2016 р. по 01.01.2021 р.

Порівняльний аналіз показує динаміку витрат по Товариству з питань цивільного захисту, пожежної та техногенно – екологічної безпеки.

2016 рік - 8 857 620,00 грн., із них 2 895 851,00 грн. на реалізацію виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

2017 рік – 10 284 620,00 грн., із них 4 783 805,00 грн. на реалізацію виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

2018 рік – 6 103 617,00 грн., із них 2 339 198,00 грн. на реалізацію виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

2019 рік – 12 271 848,00 грн., із них 7 161 821,00 грн. на реалізацію виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

2020 рік – 17274903,00 грн., із них 10216817,00 на реалізацію виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

Директор ДЦЗПБтаЕ

Начальник ВПБтаЕ

А.В.Манільчук

В.М.Паламарчук

ДОДАТКИ ДО РІЧНОГО ЗВІТУ
з пожежної безпеки
АТ «Хмельницькобленерго»
за 2020 рік

АНАЛІЗ ПОЖЕЖ
за 12 місяців 2020 року
(кількість місяців)
(кількість пожеж)

Таблиця 1

№ з/п	Найменування підрозділу, організації	Загальні дані							Об'єкти пожеж										Причини пожеж														
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
1	АТ «Хмельницький облenerго»		Кількість пожеж	Загинув внаслідок пожежі	Травмовано осіб	Враховано осіб	Враховано матеріальних цінностей (тис. грн)	Знищено, пошкоджено будівель, споруд	Знищено, пошкоджено транспортних засобів	Адміністративні (ромадські) будівлі	Споруди виробничого призначення	Спеціальні об'єкти та споруди	Споруди, що будуються	гараж	Склад, ЛЗР, ГР, зрізаних газів, АЗС	Склади загального призначення	Транспортні засоби	Будівельна техніка	Інші об'єкти, споруди, що не увійшли до переліку	підпал	Несправність виробничого обладнання, порушення технологічного процесу	Порушення правил ПБ при влаштуванні та експлуатації електроустановок	Коротке замикання	Порушення правил ПБ при експлуатації електропобутових приладів	Порушення правил ПБ при проведенні вогневих робіт	Порушення правил обладнання й експлуатації теплогенерувальних агрегатів та установок	Необережне поводження з вогнем	Розряд блискавки	Дорожньо-транспортна пригода	Занос джерела запалювання ззовні	Невстановлена причина	Інші причини	
								-/-																									




**Директор департаменту цивільного захисту,
пожежної безпеки та екології**

А.В. Манільчук

АНАЛІЗ ПОЖЕЖ
за 12 місяців 2020 року
(кількість місяців)
(збитки)

Таблиця 2

№ з/п	Найменування підрозділу, організації	Загальні дані				Об'єкти пожеж										Причини пожеж														
		Кількість пожеж	Прямі збитки (тис. грн)	Побічні збитки (тис. грн)	Загальні збитки (тис. грн)	Адміністративні (громадські) будівлі	Споруди виробничого призначення	Спеціальні об'єкти та споруди	Споруди, що будуються	гараж	Склад ЛЗР, ГР, зріджених газів, АЗС	Склади загального призначення	Транспортні засоби	Будівельна техніка	Інші об'єкти, споруди, що не увійшли до переліку	підвал	Несправність виробничого обладнання, порушення технологічного процесу	Порушення правил ЛБ при влаштуванні та експлуатації електроустановок	Коротке замикання	Порушення правил ЛБ при експлуатації електрооб'єктів	Порушення правил ЛБ при проведенні вогневих робіт	Порушення правил обладнання й експлуатації теплогенерувальних агрегатів та установок	Необережне поводження з вогнем	Розряд блискавки	Дорожньо-транспортна пригода	Занос джерела запалювання ззовні	Невстановлена причина	Інші причини		
1	АТ «Хмельницьк обленерго»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Директор департаменту цивільного захисту,
пожежної безпеки та екології**

А.В. Манільчук

Витрати на поліпшення стану протипожежного захисту та виконання основних організаційно-технічних заходів за 2019 рік (станом на 01.01.2020)

Найменування компанії, підприємства	Загальна сума витрат на заходи з пожежної безпеки, (тис. грн.)				Витрати на модернізацію ППО				Витрати на проведення НДКР				Витрати на підтримання СВТП				Витрати на утримання ДПРЧ і ДАРЧ, виконання робіт та послуг (окрім аварійних робіт) ДВГРС				Витрати на реалізацію приписів	Інші витрати
	заплановано на рік	факт	+/-	%	заплановано на рік	факт	+/-	%	заплановано на рік	факт	+/-	%	заплановано на рік	факт	+/-	%	заплановано на рік	факт	+/-	%		
1																				7	8	
	заплановано на рік	факт	+/-	%	заплановано на рік	факт	+/-	%	заплановано на рік	факт	+/-	%	заплановано на рік	факт	+/-	%	заплановано на рік	факт	+/-	%		
	2778.9	4594.3	1815	165.3									849	849		100	98.8	98.8		2349719	1296766	

Примітки: Графа 2 - узагальнену суму коштів, які витрачено на протипожежний захист об'єктів у 2019 році;

граф 3 - витрати на модернізацію пожежно-технічного обладнання об'єктів (ремонт, встановлення нового й заміну такого, що відпрацювало свій ресурс пожежно - технічного обладнання об'єктів);

граф 4 - витрати на проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з проблем пожежної безпеки (розробка проектів на обладнання установками пожежогасіння, пожежної сигналізації);

граф 5 - витрати на підтримання у належному стані діючих систем виявлення та гасіння пожеж, первинних засобів пожежогасіння, на поповнення запасів витратних вогнегасних речовин (витрати на ремонт і технічне обслуговування діючих систем виявлення та гасіння пожеж, первинних засобів пожежогасіння, на поповнення запасів витратних вогнегасних речовин);

граф 6 - витрати на реалізацію приписів органів державного нагляду у сфері пожежної та служб пожежної безпеки (витрати на виконання заходів, виконання яких не увійшло в графи 3, 5, 6);

граф 7 - ДВГРС – Державна воєнізована гірничорятувальна служба у вугільній промисловості;

граф 8 – витрати на страхування членів ДПО тощо.

Додаток 1

Витрати на поліпшення стану протипожежного захисту та виконання основних організаційно-технічних заходів за 2020 рік (станом на 01.01.2021 року в гривнях)

Таблиця 1

Кількість пожеж	Сума загальних збитків від пожеж, (грн.)	Загальна сума витрат на заходи з пожежної безпеки, (грн.)	Витрати на модернізацію ПТО	Витрати на проведення НДД КР	Витрати на підтримання СВГП	Витрати на реалізацію приписів	Витрати на утримання ДПРЧ і ДАРЧ	Інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	4594341,00	-	-	849000,00	2349719,00	98856,00	1296766,00

Примітки:

графа 3 - узагальнену суму коштів, які витрачено на протипожежний захист об'єктів у 2020 році;

графа 4 - витрати на модернізацію пожежно-технічного обладнання об'єктів (монтаж пожежно - технічного обладнання об'єктів);

графа 5 - витрати на проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з проблем пожежної безпеки (розробка проектів на обладнання установками пожежогасіння, пожежної сигналізації);

графа 6 - витрати на підтримання у належному стані діючих систем виявлення та гасіння пожеж, первинних засобів пожежогасіння, на поповнення запасів витратних вогнегасних речовин (витрати на ремонт и технічне обслуговування діючих систем виявлення та гасіння пожеж, первинних засобів пожежогасіння, на поповнення запасів витратних вогнегасних речовин);

графа 7 - витрати на реалізацію приписів органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки та служб пожежної безпеки (витрати на виконання заходів, виконання яких не увійшло в графи 4, 5, 6, 8, 9);

графа 8 – витрати на обслуговування ДАРС та страхування членів ДПО.

Організація роботи пожежно-технічних комісій

Таблиця 1

Кількість ПТК	Чисельний склад ПТК (осіб)	Кількість проведених засідань за рік	Проведення членами ПТК обстежень і перевірок		
			Всього перевірок	Кількість складених актів /кількість виявлених порушень	Стан виконання заходів (виконано/ не виконано)
1	2	3	4	5	6
26	170	105	105	105 285	269/16

Детальний аналіз роботи ПТК наведений в додатку 12

Організація роботи добровільної охорони
(пожежних дружин та пожежних команд)

Таблиця 2

Кількість пожежних дружин	Чисельний склад пожежних дружин (осіб)	Кількість пожежних команд	Чисельний склад пожежних команд (осіб)	Забезпеченість засобами індивідуального захисту %	Кількість проведених практичних занять	Наявність договору про страхування (№, дата закінчення)
1	2	3	4	5	6	7
26	180	-	-	180 - 100% від потреби	96	№ K143615 від 02.03.2020 терміном дії до 02.03.2021 року

*Наявність
автоматичних систем пожежогасіння*

Таблиця 1

№ з/ п	Кількість обладнання, будівель та споруд, які підлягають обладнанню системами автоматичн ого пожежогасін ня	Наявна кількість встановлен ого обладнання (од.), вид АУПГ (пінне, водяне, порошкове)	Технічний стан		Необхідн о встанови ти додатков о згідно з приписа ми ДСНС (од.)	Виведення на пульт центрального спостереження (назва організації, Договір №)
			Потреб ує ремонт у (од.)	Потребує модерніза ції (од.)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Кухонне обладнання НЛК - 1(од) Кухонне обладнання їдальні «Південь» Товариства -1(од)	1 (од) - ППКП «Гама- 102САТ) Порошкове 1-(од) -ПУіЗ «Тірас-1» Порошкове 100% від потреби	-	-	-	Договір № 40 від 20.02.2019 р ПП «Хмельницькпожежсе рвіс» Договір № 10/01-19 від 15.02.19 р ДП «Центр іновації та технології»

*Наявність
систем пожежної сигналізації*

Таблиця 2

№ з/ п	Кількість обладнання будівель та споруд, які підлягають обладнанню системами автоматичної пожежної сигналізації (яка експлуатуєтьс я окремо від систем пожежогасінн я)	Наявна кількість встановленог о обладнання (од.)	Технічний стан		Необхідно встановит и додатково згідно з приписами ДСНС України та проектним и рішеннями (од.)	Виведення на пульт центрального спостереження (системи (назва організації, Договір №)
			Потребу є ремонту (од.)	Потребує заміни чи модернізац ії (од.)		
1	2	3	4	5	6	7
	Адмінкорпус и з допоміжними будівлями 51(од)	19 (од)- ППКП «Тірас 16П» 6 (од)-ППКП «Тірас 16- 128П» 20(од)- ППКП «Тірас 8П» 5 (од)-ППКП «Тірас 16- 64П» 1(од)-ППКП «Варта» 51(одиниць) 100 % від потреби		4 (од)		ТОВ «Хмельницький - Пожежне спостереження №26 ВОЛ від 02.01.2020 Договір № 1056 від 02.01.2020 р ПП «Європожежсерві с»

Стан протипожежного захисту кабельних споруд

Таблиця 1

№ з/п	Найменування структурної одиниці, кабельної споруди	Наявність (+/-), вид АУПГ (пінне, водяне, порошкове)		Системи пожежної сигналізації		Наявність, стан вогнезахисного покриття кабелів
		тип встановлено го обладнання	Наявність (-/+)	тип встановлено го обладнання	Наявність (-/+)	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Забезпечення підрозділів та транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння відповідно до встановлених норм станом на 01.01.2021

Таблиця 2

Кількість вогнегасників по структурним підрозділам (од.)	Кількість вогнегасників у відсотках (%)	Кількість вогнегасників по транспортним засобам (од.)	Кількість вогнегасників у відсотках (%)
1	2	3	4
2032	100	700	100

Загальна кількість: 2732 шт.

Результати перевірок органами державного нагляду з питань пожежної безпеки

Таблиця 1

№ з / п	Перевірки Державної служби з надзвичайних ситуацій України			Перевірки Держенергонагляд			Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж		
	Всього пере вірок	Кількість приписів/кількість внесених заходів (шт./шт.)	Стан виконання заходів по приписа м (виконано/не виконано /термін не настав)	Всього пере вірок	Кількість приписів/кількість внесених заходів (шт./шт.)	Стан виконання заходів по приписа м (виконано/не виконано/термін не настав)	Всього пере вірок	Кількість приписів/кількість внесених заходів (шт./шт.)	Стан виконання заходів по приписа м (виконано/не виконано/термін не настав)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	0 0	0/0/0	0	0 0	0/0/0	0	0 0	0

З початку 2020 року Державною службою з надзвичайних ситуацій було видано 3 повідомлення на здійснення позапланової перевірки стану цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

За результатами перевірок Державною службою з надзвичайних ситуацій, станом на 01.01.2021 року зауважень не виявлено, порушення відображені в попередніх приписах, виконано в повному обсязі.

*Характерні порушення вимог з питань пожежної безпеки, виявлених при
перевірках (згідно з приписами)*

Таблиця 2

Виявлені характерні порушення	К-ть порушень, виявлених перевірками	Виконання виявлених порушень
1	2	3
Відсутність або несправність систем АПС, АУГП, систем протидимного захисту й оповіщення про пожежу.	0	З будівлі ДВЕМ обладнані автоматично пожежною сигналізацією. та системою управління евакуації у разі пожежі.
Невідповідність меж вогнестійкості будівельних конструкцій та обладнання нормованим значенням. Відсутність або необхідність відновлення вогнезахисного покриття.	0	
Відсутність або несправність протипожежних дверей.	0	
Несправність внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопроводу.	0	
Невідповідність знаків ПБ, маркування обладнання, документації	0	
Невідповідність протипожежним вимогам шляхів евакуації.	0	Зсередини двері евакуаційних виходів і фрамуги сходових кліток обладнані легко відчиняючими запорами
Невідповідність комплектації первинними засобами пожежогасіння приміщень вимогам норм .	0	
Невідповідність вимогам ПБ електрообладнання, заземлення, освітлення, блискавки захисту, виробничого обладнання.	0	
Забезпечити персонал засобами захисту органів дихання під час пожежі, протирадіаційного та хімічного захисту	0	Черговий персонал НЛК а також мешканці, доукомплектовані засобами захисту органів дихання під час саморятівування людей у разі виникнення пожежі.
Інші порушення (ремонт бортових огорожень оливоприймачів, утримання освітлення територій та	0	

будівель ПС, заміна промасленої гравійної засипки в оливоприймачах, тощо		
--	--	--

Додаток 6

*Забезпечення виконання завдань й організаційно-технічних заходів у сфері пожежної безпеки за 2020 рік
(станом на 01.01.2021 року)*

Таблиця 1

Кількість працівників відокремленого структурного підрозділу з пожежної безпеки		Кількість проведених перевірок службами пожежної безпеки	Кількість		Кількість притягнутих до дисциплінарної відповідальності працівників за порушення правил пожежної безпеки	
по апарату	на підвідомчих об'єктах		виданих актів	заходів по ним (характерні порушення)	Всього (осіб)	з них службових осіб із зазначенням посад
1	2	3	4	5	6	7
9	25	85	85	98 Аналіз за результатами перевірок з характерними порушеннями наведених в додатку № 11	12	12 (Директор ВПТ)

Організація навчання та перевірки знань працівників підприємства у сфері пожежної безпеки в 2020 році

Кількість осіб, які пройшли навчання з пожежно- технічного мінімуму (попередній, при прийомі на роботу)	Кількість осіб, які пройшли перевірку знань з пожежно - технічного мінімуму (1 раз на рік)			
	запланова но на рік (осіб)	фактично (осіб)	+/-	%
1	2	3	4	5
	906	906		100

Протипожежна підготовка персоналу

*Організація навчання та перевірки знань працівників
у сфері пожежної безпеки в 2020 році*

Таблиця 1

Кількість осіб, які пройшли навчання з пожежно-технічного мінімуму		Кількість осіб, які пройшли перевірку знань з пожежно-технічного мінімуму	Кількість осіб, які пройшли спеціальне навчання з пожежної безпеки, у тому числі в НМЦЗ та БЖД області		Кількість осіб, які пройшли перевірку знань з пожежної безпеки
заплановано на рік (осіб)	фактично (осіб)		заплановано на рік	фактично	
1	2	3	4	5	6
0	0	906	120	120	120

Наявні затверджені та погоджені:

Програма спеціального навчання для робітників, задіяних на роботах з підвищеною пожежною небезпекою погоджена ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (03.02.2018 року); Програма вступного інструктажу з пожежної безпеки (17.07.2019 року).

Таблиця 2

№ з/п	Тема тренування	Кількість проведених протипожежних тренування / задіяного персоналу	
		Об'єктові	Спільні
1	2	3	4
1	1.Дії оперативного та оперативно-виробничого персоналу при загоранні силового Трансформатора на ПС 110/35/10 кВ; 2.Дії оперативного персоналу при витіканні та загоранні масла з МВ -10 кВ на підстанції. 3.Ліквідація наслідків умовної пожежі масла на ТП та відкритій місцевості		27/956
2	4.Загорання силових кабелів в кабельному каналі ЗТП 10/0,4кВ; 5.Загорання ТВП в РП; 6.Дії оперативного та оперативно-виробничого персоналу при замиканні на землю ПЛ-10кВ та загорання сухого чагарника; 7. Гасіння пожежі модельного вогнища на відкритій місцевості. 8. Дії персоналу при виникненні пожежі в приміщенні зберігання транспортних засобів	314/2259	

*Стан виконання робіт з пасивного вогнезахисту дерев'яних конструкцій
горищ будівель і споруд
за допомогою вогнезахисних сумішей по АТ «Хмельницькобленерго»*

Таблиця 1

№ з/п	Найменування будівлі (споруди), які підлягають пасивному вогнезахисту	Наявність пасивного вогнезахисту (+/-)	Площа дерев'яних конструкцій, що підлягає обробленню вогнетривкими сумішами, м ²	Остання дата оброблення	Наступна дата оброблення	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
1	Білогірський РЕМ	+	1435,3	07.2020р.	07.2023р.	
2	Вінковоцький РЕМ	+	1104 152,3	07.2019р. 10.2018р.	05.2022р. 10.2021р.	
3	Волочиський РЕМ	+	1041,8 420,4	07.2020р. 06.2018р.	07.2023р. 06.2021р.	
4	Городоцький РЕМ	+	688,8 540,7	11.2019р. 10.2018р.	11.2022р. 10.2021р.	
5	ДВЕМ вул.Красовського	+	2813	11.2019р.	11.2022р.	
6	ДРЕМ вул.Храновського	+	2309	11.2019р.	10.2022р.	
7	Деражнянський РЕМ	+	975,5	09.2019р.	09.2022р.	
8	ПС «Дунаєвці» «Хмельницькобленерго»	+	380	11.2018р.	11.2021р.	
9	Дунаєвецький РЕМ	+	932,5 959,25	06.2019р. 10.2018р.	06.2022р. 10.2021р.	
10	Ізяславський РЕМ	+	1631	08.2019р.	08.2022р.	
11	Камянець-Подільський МРЕМ	+	832 705,89	07.2019р. 07.2020р.	07.2022р. 07.2023р.	
12	Камянець-Подільський РЕМ	+	1387	07.2019р.	07.2022р.	
13	Красилівський РЕМ	+	1154,2	05.2020р.	05.2023р.	
14	Летичівський РЕМ	+	473,92	07.2020р.	07.2023р.	
15	Новоушицький РЕМ	+	856,35	07.2020р.	07.2023р.	
16	Полонський РЕМ	+	574	07.2020р.	07.2023р.	
17	Славутський РЕМ	+	983	05.2020р.	05.2023р.	
18	Старокостянтинівський РЕМ	+	837	08.2019р.	08.2022р.	
19	Старокостянтинівський РЕМ Остропільська	+	572,32	07.2020р.	07.2023р.	

	дільниця					
20	Старосинявський РЕМ	+	797,3	08.2020р.	08.2023р.	
21	Теофіпольський РЕМ	+	1234,9	07.2020р	07.2023р.	
22	Хмельницький РЕМ	+	1290.8	06.2020р.	06.2023р.	
23 23. 1	Хмельницький МРЕМ Сервісний центр МРЕМ	+	1275,1 218,71	07.2020р 11.2019р.	07.2023р. 11.2022р.	
24	Чемеровецький РЕМ	+	362,6 1420,84	11.2018р 07.2020р	11.2021р. 07.2023р	
25	Шепетівський РЕМ	+	1360.4	07.2020р.	07.2023р.	
26	Ярмолинецький РЕМ	+	475 553.19	10.2019р. 05.2018р.	10.2022р. 05.2021р.	
27	Меджибіжський ЦЦР	+	538.56	07.2020р	07.2023р.	
28	Старосинявський ЦЦР	+	2230	04.2020р.	04.2023р.	
29	Столова гараж НЛК «Яблуневий сад»	+	458.49 371.33 Одноповерх.спал .буд. 299,39	05.2019р. 05.2019р. 04.2020р.	05.2022р. 05.2022р. 04.2023р.	
29. 1	Головний корпус НЛК «Яблуневий сад»	+	830	06.2013р.	06.2043р.	
	Всього за 2020 р.		18244.07			

*Наявність та технічний стан зовнішнього і внутрішнього
протипожежного водопостачання*

Таблиця 1

№ п/ п	Найменування підрозділу (структурної одиниці)	Наявність штучних пожежних водойм та водонапірних башт, їх об'єм та технічний стан	Наявність пожежних гідрантів, їх технічний стан	Наявність пожежних кран- комплектів, їх комплекта ція та технічний стан	Наявність природних водоймищ поблизу території об'єкту, можливість забирання води пожежним и автомобілями	Наявність твердого покриття біля ПГ та ПВ, а також встановле них покажчиків
1	2	3	4	5	6	7
1	Білогірський		ПГ К-100 мм на відстані 150 м від території (на балансі водокана лу).		Природні й ставок на відстані 200 м	+
2	Віньковецький	Водонапірна башта продуктивність 25м3				+
3	Волочиський	Водонапірна башта продуктивність 12м3		1 пожежний кран- комплект		+
4	Городоцький	Пож.водой ма 8 м3			Природні й ставок на відстані 1000 м	+

5	Деражнянський	Пож.водой ма 25 м3, Пож.водой ма 25 м3 на території РЕМ				+
6	Дунаєвецький.		ПГ К-100 мм на відстані 70м за територією РЕМ			+
7	Ізяславський		ПГ К-100 мм на території РЕМ			+
8	Кам- Подільський		ПГ К-150 мм на відстані 250 м за територією РЕМ (на базі водоканалу)			+
9	Кам- Подільський (міськ)		ПГ К-150 мм на відстані 100 м за територією РЕМ (на базі водоканалу)	9 пожежних кран- комплектів		+
10	Кам- Подільський (підстанція “Південна”)		ПГ К-150 мм на відстані 10 м за територією РЕМ (на базі водоканалу)	7 пожежних кран- комплектів		+

1 1	Красилівський	Пож.водойма 30м3				+
1 2	Летичівський	Пож.водойма 90м3		1 пожежний кран-комплект		+
13	Новоушицький	Пож.водойма 63 м3	ПГ К-100 мм на території РЕМ			+
1 4	Полонський		ПГ К-100 мм на території РЕМ	7 пожежних кран-комплектів		+
1 5	Славутський		ПГ К-100 мм на території РЕМ			+
1 6	Нетішинська д-ця Славутського РЕМ		ПГ К-100 мм на відстані 10 м	4 пожежних кран-комплектів		+
17	Нетішинський сервісний центр		ПГ К-100 мм на території РЕМ на відстані 10 м	2 пожежних кран-комплектів		+
1 8	Ст. Костянтинівський		ПГ К-100 мм на відстані 80 м від території (на			+

			балансі водоканалу)			
19	Ст. Синявський	Пож.водойма 50 м3				+
20	Теофіпольський	Пож.водойма 100 м3	ПГ К-100 мм на відстані 150 м від території (на балансі водоканалу).	2 пожежних кран-комплектів		+
21	Хмельницький РЕМ	Пож.водойма 12 м3	ПГ К-150 мм при в'їзді на територію РЕМ	2 пожежних кран-комплектів		+
22	Хмельницький МРЕМ		2 ПГ К-150 мм на території			+
23	Хмельницький "Сервісний Центр"		ПГ К-150 мм на відстані 10 метрів (на балансі водоканалу)	9 пожежних кран-комплектів		+
24	Хмельницький підстанція "Прибузька"		ПГ К-100 мм на відстані 10 метрів за територією			+
25	Чемеровецький		ПГ К-100 мм на відстані 5			+

			метрів від території РЕМ			
2 6	Шепетівський		ПГ К-100 мм на території	1 пожежний кран - комплект		+
2 7	Ярмолинецький		ПГ Т-100мм на території РЕМ	4 пожежних кран-комплектів		+
2 8	Меджибізький ЦЦР				Р.Південний Буг відстань 20м	+
2 9	Ст. Синявський ЦЦР	Пож.водойма 60м3				+
3 0	ДВЕМ		2 ПГ К-100 мм на території ДВЕМ	17 пожежних кран-комплектів		+
3 1	НЛК СП "Яблуневий сад"	Водонапірні башти продуктивністю 25м3 і 35м3	2ПГ Т-100на території	13 пожежних кран-комплектів	Природні ставки на відстані 200 м	+
3 2	Гуртожиток		ПГ К-100 мм на відстані 90 м від будівлі	4 пожежних кран-комплектів		+
3 3	Їдальня		ПГ К-100 мм на відстані	4 пожежних кран-		+

			55 м від будівлі	комплект ів		
3 4	ДНЗ №55		ПГ К-150 мм на відстані 25 м від будівлі	2 пожежни х кран - комплект а		+
3 5	Дирекція товариства		ПГ К-100 мм на території			+

Інформація щодо основних витрат на ремонт, модернізацію обладнання, які проводились з метою підвищення рівня пожежної безпеки

З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення зменшення збитків і втрат у разі стихійного лиха, аварій та катастроф, в АТ «Хмельницькобленерго» у 2020 році виконано:

- капітальний ремонт устаткування ПС комплексним методом:
 - ПС 110 кВ – **14** шт.;
 - ПС 35 кВ – **15** шт.;
- капітальний ремонт: ПЛ 110кВ – **167,9** км.;
 - ПЛ 35кВ – **186,3** км.;
 - ПЛ 10 кВ – **180,5** км.;
 - ПЛ 0,4кВ – **206,8** км.;
- заміна опор: ПЛ 110 кВ – 1шт.;
 - ПЛ 35 кВ – **1** шт.;
 - ПЛ 10 кВ – **411** шт.;
 - ПЛ 0,4 кВ – **1932** шт.;
- відновлення демонтованих кутників на ПЛ 35-110 кВ – **279** шт./90 оп.;
- капітальний ремонт вимикачів: 110 кВ – **13** шт.;
 - 35 кВ – **45** шт.;
 - 10 кВ – **224** шт.;
- капітальний ремонт роз'єднувачів: 110 кВ – **94** шт.;
 - 35 кВ – **105** шт.;
 - 10 кВ – **161** шт.;
- заміна ізоляторів ПЛ-110кВ – **1224**шт.;
 - ПЛ 35кВ – **1163** шт.;
 - ПЛ-10кВ – **1692** шт.;
 - ПЛ-0,4кВ – **5776** шт.;
- заміна проводу ПЛ-10кВ – **47,7** км.;
 - ПЛ-0,4кВ – **149,8** км.;
- ремонт силових трансформаторів 10 кВ – **356**шт.;
- капітальний ремонт РП – **10** од.;
- капітальний ремонт ТП 10/0,4 кВ – **949** од.;
- розчищення трас ПЛ 35-110кВ – **65,93** км.;
 - ПЛ-10кВ – **857,6** км.;
 - ПЛ-0,4кВ – **1680,1** км.;
- впровадження новітніх технологій:
- впровадження ОПН-10-110 кВ – **1046** шт.;
- впровадження вакуумних вимикачів – **32** шт.

АНАЛІЗ
за результатами перевірок ВПТ ДЦЗ, ПБтаЕ у 2020 році

№ з/п	Перевірки працівниками департаменту цивільного захисту, пожежної безпеки та екології		
	Всього перевірок	Кількість приписів/кількість внесених заходів (шт./шт.)	Стан виконання заходів по приписах (виконано/не виконано/термін не настав)
1	2	3	4
	85	85/98	75/23/0

Характерні порушення вимог з питань пожежної безпеки, виявлених при перевірках (згідно з приписами)


Виявлені характерні порушення	Кількість порушень
Відсутність або несправність системи АПС, АУГП, систем протидимного захисту й оповіщення про пожежу.	7
Невідповідність меж вогнестійкості будівельних конструкцій та обладнання нормованим значенням.	1
Відсутність або несправність протипожежних дверей.	1
Невідповідність протипожежним вимогам системи вентиляції.	1
Відсутність або необхідність відновлення вогнезахисного покриття.	0
Невідповідність вимогам ПБ електрообладнання, електроопалення, заземлення, освітлення, блискавкозахисту, виробничого обладнання.	17
Невідповідність знаків ПБ, маркування обладнання, документації.	17
Відсутність або невідповідність документів з питань пожежної безпеки.	7
Невідповідність протипожежним вимогам шляхів евакуації.	14
Невідповідність комплектації первинними засобами пожежогасіння приміщень вимогам норм ПБ.	3
Невідповідність дотримання правил утримання, обслуговування, розміщення первинних засобів пожежогасіння	9
Невідповідність правил утримання складських приміщень	8
Несправність, порушення вимог дотримання внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання	3
Порушення протипожежного режиму	10

Аналіз організації роботи пожежно-технічних комісій Товариства

№ п\п	ВПТ	Кількіс ть ПТК	Чисельн ий склад ПТК	Кількість проведе них засідань за рік	Всього перевір ок	Кількіст ь складен их актів	Кількіст ь виявлен их поруше нь	Стан виконання заходів (виконано /не виконано)
•	Білогірський РЕМ	1	4	4	4	4	12	11/1
•	Вінківецьки й РЕМ	1	4	4	4	4	9	9/0
•	Волочиський РЕМ	1	3	4	4	4	15	15/0
•	Городоцький РЕМ	1	6	4	4	4	11	9/2
•	Деражнянськ ий РЕМ	1	6	4	4	4	13	13/0
•	Дунаєвцецьк ий РЕМ	1	6	4	4	4	8	7/1
•	Ізяславський РЕМ	1	5	4	4	4	14	12/2
•	Кам.-Под. МРЕМ	1	16	5	5	5	22	22/0
•	Красилівськи й РЕМ	1	4	4	4	4	10	8/2
•	Летичівський РЕМ	1	3	4	4	4	5	4/1
•	Новоушицьк ий РЕМ	1	4	4	4	4	9	9/0
•	Полонський РЕМ	1	7	4	4	4	11	11/0
•	Славутський РЕМ	1	5	4	4	4	7	5/2
•	Староконстя нти-нівський РЕМ	1	9	4	4	4	12	11/1
•	Старасинявсь кий РЕМ	1	5	4	4	4	8	8/0
•	Теофіпольськ ий РЕМ	1	4	4	4	4	10	10/0
•	Хмельницьки й РЕМ	1	3	4	4	4	7	7/0
•	Хмельницьки й МРЕМ	1	4	4	4	4	13	13/0
•	Чемеровецьк	1	5	4	4	4	9	9/0

	ий РЕМ							
•	Шепетівський РЕМ	1	7	4	4	4	6	6/0
•	Ярмолинецький РЕМ	1	6	4	4	4	8	8/0
•	Старасинявський ЦЦР	1	4	4	4	4	12	11/1
•	Меджибіжський ЦЦР	1	3	4	4	4	14	13/1
•	ДВЕМ	1	11	4	4	4	24	24/0
•	НЛК СП «Яблуневий сад»	1	4	4	4	4	6	4/2
•	Управління Товариства	1	32	4	4	4	10	10/0
•	Всього	26	170	105	105	105	285	269/16

**Директор департаменту цивільного
захисту, пожежної безпеки та екології
АТ «Хмельницькобленерго»**



А.В. Манільчук

**Начальник відділу пожежної безпеки
та екології**

В.М.Паламарчук











Присвоєний статус	Позначка	Код підрозділу
010101	КОНТРОЛЬНИЙ	✓
	ВРАХОВАНІЙ №	
	АНУЛЬОВАНІЙ	



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО

№ 1109 від 23.12. 2020 року

НАКАЗ

Про затвердження Плану основних організаційно-технічних заходів з питань пожежної безпеки на 2021 рік

На виконання вимог наказів Міністерства енергетики країни «Про затвердження Галузевих планів основних заходів цивільного захисту та пожежної безпеки у паливно-енергетичному комплексі Міненерго України на 2021 рік», -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План основних організаційно-технічних заходів з питань пожежної безпеки по АТ «Хмельницькобленерго» на 2021 рік (далі – План), що додається.

2. Директорам дирекцій, НЛК та НКК Товариства, керівникам відокремлених підрозділів, відділів, служб та цехів Товариства, вважати забезпечення пожежної безпеки на об'єктах Товариства однією із складових своєї виробничої діяльності та пріоритетним завданням, а також:

2.1. Забезпечити протягом 2021 року:

2.1.1. Виконання на об'єктах Товариства Плану основних організаційно-технічних заходів з питань пожежної безпеки на 2021 рік.

2.1.2. Готовність об'єктів до дій за призначенням в умовах загрози або виникнення пожеж, виконання аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт.

2.1.3. Фінансування завдань і заходів з питань пожежної безпеки, у тому числі першочергових невідкладних заходів з метою підвищення протипожежного стану об'єктів.

2.1.4. Подання в департамент цивільного захисту, пожежної безпеки та екології АТ «Хмельницькобленерго» узагальнену інформацію щодо підпорядкованих підрозділів про виконання вимог і заходів, передбачених цим наказом, за перше півріччя - до 01 липня 2021 року, за рік - до 25 грудня 2021 року.

3. Директору фінансовому Данилку В.Д. забезпечити фінансування завдань і заходів з питань пожежної безпеки передбачених затвердженням по Товариству вищезгаданим Планом.

4. Директору департаменту цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства Манільчуку А.В., забезпечити здійснення перевірок виконання заходів на об'єктах, згідно з Графіком перевірок підрозділів на 2021 рік.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директорів дирекцій, згідно розподілу обов'язків.

В.о. Генерального директора

О.І. Козачук

План
основних організаційно-технічних заходів з питань пожежної безпеки по
АТ «Хмельницькобленерго» на 2021 рік

№ з/п	Заходи	Відповідальні за виконання	Термін проведення
1	2	4	5
1.	Розроблення та організація виконання комплексу заходів, з урахуванням результатів аналізу роботи за минулий період щодо посилення протипожежного захисту об'єктів (у пожежонебезпечному весняно-літньому та осінньо-зимовому періодах). (Усі об'єкти Товариства)	Керівники відокремлених підрозділів та цехів Товариства АГВ Товариства	Упродовж року
2.	Моніторинг стану виконання заходів, передбачених приписами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в обсягах і термінах, визначених в них, та аналіз їх результатів. Забезпечення виконання протипожежних заходів, передбачених комплексними планами об'єктів. (Усі об'єкти Товариства)	Директора дирекцій, керівники відокремлених підрозділів, відділів, служб та цехів Товариства	Згідно план - заходів на 2021 рік
3.	Організація і проведення семінарів-нарад, круглих столів з питань пожежної безпеки.	Директора дирекцій, керівники відокремлених підрозділів та цехів Товариства ДЦЗ,ПБ та Е Товариства	Упродовж року
4.	Організація проведення навчання та перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму та спеціального навчання посадових осіб в обов'язки яких входить організація виконання та виконання заходів пожежної безпеки. Перегляд і удосконалення навчальних програм і програм інструктажів з урахуванням ризик-орієнтовного підходу. Запровадження сучасних комп'ютерних програм, навчальних тренажерів під час навчань і перевірок знань працівників з питань пожежної безпеки	Керівники відокремлених підрозділів, відділів, служб та цехів Товариства. Директор НКК	Згідно план – графіків роботи НКК та роботи з персоналом ВПТ на 2021 рік

	(Усі об'єкти Товариства, НКК)		
5.	Організація і проведення: - спільних тренувань персоналу, пожежних дружин та оперативно рятувальних підрозділів, з відпрацюванням тактичних прийомів, практичних навичок визначення методів і засобів гасіння пожеж на енергетичному обладнанні з урахуванням специфіки технологічних процесів виробництва із застосуванням первинних засобів пожежогасіння і засобів індивідуального захисту персоналу; - протипожежних тренувань оперативного, оперативно-виробничого та виробничого персоналу із обов'язковим залученням адміністративно-технічних працівників структурних підрозділів. Розробка наказів, сценаріїв навчань та тренувань з урахуванням обставин виникнення пожеж на об'єктах. Здійснення перевірки стану та комплектації навчально-тренувальних полігонів для проведення навчань(тренувань) з персоналом з питань цивільного захисту та пожежної безпеки (Усі об'єкти Товариства).	Керівники відокремлених підрозділів, відділів, служб та цехів Товариства. НКК Товариства	Згідно план – графіків роботи з персоналом на 2021 рік
6.	Активізація діяльності пожежно-технічних комісій та добровільних пожежних формувань Товариства. Вжиття заходів до підвищення мотивації (стимулювання) виробничого персоналу до активної участі у діяльності добровільних формувань. (Усі об'єкти Товариства).	Керівники відокремлених підрозділів та цехів Товариства, Керівник ДВЕМ та НЛК.	Згідно плану роботи формувань на 2021 рік
7.	Виконання робіт з модернізації систем протипожежного захисту. Заміна таких, що відпрацювали свій ресурс, систем автоматичного виявлення пожеж на сучасні сертифіковані системи та здача їх в експлуатацію (Старокостянтинівський РЕМ, Старосинявський РЕМ, Кам'янець – Подільський РЕМ, Управління Товариства).	Директор технічний, СЕЛД та ПА Товариства.	Згідно графіку ремонту СПЗ на 2021 рік
8.	Забезпечення технічного обслуговування та періодичного випробування систем автоматичного виявлення та гасіння пожеж, у тому числі систем оповіщення та керування евакуацією персоналу при пожежі. (Усі об'єкти Товариства).	Директор технічний СЕЛД і ПА Товариства	Згідно план - графіків ТО СПЗ на 2021 рік

9.	Продовження роботи з упровадження системи централізованого пожежного спостереження на об'єктах Товариства, виведення сигналів від СПЗ на пункти зв'язку ДРПЗ. Забезпечення функціонування та періодичного випробування передачі тривожних сповіщень на пункти зв'язку ДРПЗ.	Директор технічний СЕЛД і ПА Товариства	Згідно план - графіків ТО СПЗ на 2021 рік
10.	Забезпечення своєчасного і якісного обслуговування устаткування й обладнання. Дотримання регламентів проведення оглядів, поточних і планових ремонтів обладнання, його модернізації, заміни застарілого та зношеного обладнання. (Усі об'єкти Товариства)	Директор технічний Директора ДРМ, ДВЕМ Керівники відокремлених підрозділів Товариства ВТВ Товариства	Згідно графіків ТО та ППР на 2021 рік та Інвестиційної програми на 2021 рік
11.	Виконання робіт з вогнезахисного просочування дерев'яних конструкцій дахів будівель і споруд та перевірки їх відповідності органом інспектування (Вінковоцький РЕМ, Волочиський РЕМ, Городоцький РЕМ, Дунаєвецький РЕМ, Кам'янець – Подільський РЕМ, Славутський РЕМ, Чемеровецький РЕМ, Ярмолинецький РЕМ, ДВЕМ, НЛК, Апарат управління).	Директор з питань забезпечення бізнесу; Керівники ВПТ Начальник АГВ та Старосинявського ЦЦР	У терміни визначені планом виконання робіт п/п призначення по Товариству на 2021 рік
12.	Виконання заходів з підвищення рівня пожежної безпеки силових трансформаторів і трансформаторних підстанцій (прибирання трави, сміття, очищення та відновлення ділянок, територій підстанцій та енергетичних об'єктів, забруднених оливою та іншими нафтопродуктами, своєчасна заміна гравійної підсипки, очищення від підтікання та розливу трансформаторного масла) з використанням нових екологічно чистих біотехнологій очищення. (ДВЕМ та РЕМ Товариства)	Директор технічний Директора ДРМ, ДВЕМ та РЕМ	Згідно графіків ТО і ППР на 2021 рік
13.	Перевірка, випробування та ремонт внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання. (Усі ВПТ та цеха Товариства, АГВ)	Керівники відокремлених підрозділів та цехів Товариства Начальник АГВ	квітень-травень вересень-жовтень 2021 року
14.	Монтаж протипожежних дверей, воріт, люків, завіс(екранів) (Старокостянтинівський РЕМ).	Керівник ВПТ Начальник Старосинявського ЦЦР	У терміни визначені планом виконання протипожежних робіт по Товариству

			на 2021 рік
15.	Вжиття заходів щодо проведення планових та позапланових оглядів (ревізій) діючих систем блискавкозахисту з метою виявлення елементів пристроїв, що потребують заміни або ремонту; визначення ступеня руйнування елементів корозією тощо. (Усі об'єкти Товариства)	Директор технічний Керівники ДВЕМ, РЕМ, НЛК та цехів Товариства	Згідно план – графіку ТО та ППР систем блискавкозахисту на 2021 рік
16.	Перегляд і оновлення схем евакуацій персоналу та ДТЗ, схем територій з розміщенням на них протипожежного водопостачання й під'їздів до них. (Усі ВПТ, цехи, ДВЕМ та НЛК Товариства)	Керівники відокремлених підрозділів та цехів Товариства Директор НЛК Начальник СМіТ Товариства	На протязі 2021 року
17.	Перевірка актуальності, а у разі необхідності, організація перегляду документації з питань пожежної безпеки (Планів та карток пожежогасіння в частині достатності та ефективності заходів щодо взаємодії підпорядкованого персоналу з підрозділами ДСНС при ліквідації пожеж). (Усі ВПТ, цехи, ДВЕМ Товариства)	Керівники відокремлених підрозділів та цехів Директор ДВЕМ Начальник ОДС Товариства	На протязі 2021 року
18.	Забезпечення підрозділів необхідною кількістю нормативних документів з пожежної безпеки (з урахуванням нововведень та відповідно до існуючих потреб, створення умов для своєчасного їх вивчення виробничим персоналом. (Усі ВПТ, цехи, ДВЕМ та НЛК Товариства)	Керівники відокремлених підрозділів та цехів Товариства Директора ДВЕМ та НЛК ДЦЗ,ПБ та Е Товариства	На протязі 2021 року
19.	Висвітлення діяльності підрозділів з пожежної безпеки у засобах масової інформації. Проведення роз'яснювальної роботи із землекористувачами та населенням з питань недопущення виникнення лісових і торф'яних пожеж, горіння сухої трави, стерні чи очерету в охоронних зонах ліній електропередач. (Усі ВПТ, ДВЕМ, ДРМ)	Керівники відокремлених підрозділів Директора ДВЕМ, РЕМ	Протягом 2 та-3 го кварталів 2021 року
20.	Забезпечення своєчасного технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння та їхнє утримання відповідно до вимог нормативних та експлуатаційних документів. (Усі об'єкти Товариства)	Керівники відокремлених підрозділів, відділів, служб та цехів Товариства Директори ДВЕМ, НЛК та НЛК	Згідно план-графіків ТО вогнегасників на 2021 рік

21.	Забезпечення об'єктів засобами пожежогасіння у кількості згідно з нормативами.	Керівники відокремлених підрозділів, відділів, служб та цехів. Директор НЛК та ДВЕМ Товариства Начальник ВМТП	1-4-й квартали 2021 року, згідно заявок ВПТ
22.	Поновлення знаків пожежної безпеки на будівлях, спорудах та території об'єктів. (Усі об'єкти Товариства)	Керівники відокремлених підрозділів, відділів, служб та цехів Директори ДВЕМ та НЛК	2-4 й квартал 2021 року
23.	Приведення до нормативних вимог протипожежного водопостачання об'єктів (Кам'янець-Подільський РЕМ).	Керівник ВПТ	1 й квартал 2021 року
24.	Проведення профілактичних оглядів та планово-попереджувальних ремонтів електромереж, а також своєчасне усунення дефектів, які можуть привести до пожежі. Заміри опору ізоляції та перевірки справності приладів захисту електромереж та електроустановок від струмів короткого замикання. (Усі об'єкти Товариства)	Директора ДРМ, ДВЕМ, НЛК Керівники ВПТ, цехів, відділів, служб Товариства АГВ та СЕЛД і ПА Товариства	Згідно графіків ТО і ППР електромереж на 2021 рік
25.	Застосування електрообладнання у пожежо - та вибухонебезпечних зонах лише за умови відповідності їх рівня вибухозахисту(ступеня захисту оболонки) класу зони, а також справного стану апаратів захисту від коротких замикань, перевантажень та інших небезпечних режимів робіт. (Усі об'єкти Товариства)	Директора ДРМ, ДВЕМ Керівники ВПТ та цехів Товариства	Протягом 2021 року
26.	Впровадження та застосування продукції протипожежного призначення, обладнання для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій лише за наявності сертифіката відповідності на них. (Усі об'єкти Товариства).	Директора ДРМ, ДВЕМ, НЛК Керівники ВПТ, цехів, відділів, служб Товариства СЕЛД та ПА , ВКБ Товариства	Протягом 2021 року
27.	У період будівництва, реконструкції, реставрації, перепланування (технічного переоснащення), капітального ремонту об'єктів здійснення контролю за організацією виконання протипожежних вимог,	Директора дирекцій, Директора ДРМ,	Протягом 2021 року

	визначених нормативними документами в галузі будівництва та технологічного проектування (на підставі проектної документації затвердженої в установленому порядку). Застосування у будівництві й на виробництві матеріалів та речовин лише за наявності показників щодо пожежної небезпеки. (Усі об'єкти Товариства)	ДВЕМ, НЛК. Керівники ВПТ, Старосинявського ЦЦР та ВКБ Товариства	
28	Здійснення перевірок протипожежного стану об'єктів та усунення виявлених порушень у всіх ВПТ та їх підпорядкованих ділянках. (Усі об'єкти Товариства)	Директора дирекцій Керівники ДВЕМ, НЛК, ВПТ, відділів, служб та цехів Товариства ДЦЗ, ПБ та Е Товариства	Протягом 2021 року згідно план графіків перевірок
29	Укладання договорів у разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу або окремих його частин, приміщень, інших об'єктів з визначенням прав та обов'язків орендаря та орендодавця щодо забезпечення пожежної безпеки та відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки на об'єкті оренди.	Керівники ВПТ та цехів Товариства. ЮДВ Товариства	Протягом 2021 року
30	Встановлення камер відео спостереження задля попередження проникнення на територію об'єктів сторонніх осіб, у тому числі проникнення з ціллю підпалів чи інших неправомірних дій.	Керівники ВПТ та цехів Товариства. СО Товариства.	Відповідно до план-графіку монтажу СО на 2021 рік
31	Влаштування протипожежних розривів для енергооб'єктів розміщених у лісових масивах, шляхом влаштування захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності тощо, задля виключення можливості перекидання лісових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на об'єктах - поширення вогню на лісові масиви.	Директора ДРМ, ДВЕМ. Керівники ВПТ	Протягом 2-3 го кварталу 2021 року

Директор технічний

Директор департаменту цивільного захисту,
пожежної безпеки та екології

Р.О.Слободян

А.В. Манільчук